



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Шалинскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

г. Шали ул. Ивановская №109, тел., E-mail: ond_15@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 111/1/77

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сред-
ней общеобразовательной школы №1 с. Автуры Шалинского муниципального района"
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Бисултанову Исе Шарфутдиновичу

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району
Хатуева И.И.

№ 111

ОНД и ПР

по Шалинскому муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 15 » ноября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 22 » ноября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » ноября 2021 г.

проведена проверка

инспектором ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району старшим лейтенантом внут-
ренней службы Ибрагимовым Валидом Висхановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средней общеобразователь-
ной школы №1 с. Автуры Шалинского муниципального района" по адресу: Чеченская Респуб-
лика с. Автуры ул. Ленина, б/н.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (к пожарному водоему) обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.</i>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 11.)	08.03.2022	
2	<i>Разработать один журнал на все системы противопожарной защиты Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	(пп. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил, утв. постановлением Правительства № 1479).	08.03.2022	
3	<i>Разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне</i>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.47.)	08.03.2022	
4	<i>Обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ТРОТПБ.</i>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.23.)	08.03.2022	
5	<i>Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности</i>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 392., п.393. п.394.)	08.03.2022	
6	<i>Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей находящихся в здании, сооружении.</i>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.9).	08.03.2022	
7	<i>Обеспечить на территории объекта размещение знаков пожарной безопасности «курение табака и поль-</i>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.11).	08.03.2022	

	зование открытым огнем запрещено».			
8	Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 56 ППР).	08.03.2022	
9	Разместить на месте установки приемно-контрольного пожарного прибора информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений).	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.10.)	08.03.2022	
10	Обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Провести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.60).	08.03.2022	
11	Столовая: Помещение обеспечить первичным средством пожаротушения (углекислотным огнетушителем) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. Пункт 60 ППР	08.03.2022	
12	Пожарный щит дооборудовать пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7. На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, стендах, ящиках для песка и бочках для воды должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части. 2.5.10. ГОСТ 12.4.009-83. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система стандартов безопасности труда.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 410).	08.03.2022	
13	Обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанную документацию хранить на объекте защиты.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.13.)	08.03.2022	

14	<p>Организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>Составить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>Хранить на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Вносить информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><i>(Акт установки, договор и лицензия, отсутствуют)</i></p>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.54).	08.03.2022	
15	<p>Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.17). б)	08.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Инспектор – Ибрагимов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«23» ноября 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

*Директор
Бисултанов И.Ш.*

(должность, фамилия, инициалы)

«23» ноября 2021г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25

