



**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**
(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Шалинскому муниципальному району**
(наименование органа государственного надзора)

г. Шали ул. Ивановская №109, тел., E-mail: ond_15@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**
(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Шалинскому муниципальному району**
(наименование органа государственного надзора)

г. Шали ул. Ивановская №109, тел., E-mail: ond_15@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/19

**директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сред-
ней общеобразовательной школы №1 с. Автуры Шалинского муниципального района"**
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Бисултанову Исе Шарфутдиновичу

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району
Хатуева И.И.

№ 33

ОНД и ПР

по Шалинскому муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 04 » марта 2022 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 10 » марта 2022 г. по 12 ч 00 мин. « 10 » марта 2022 г.

проведена проверка
инспектором ОНД и ПР по Шалинскому муниципальному району старшим лейтенантом внут-
ренней службы **Ибрагимовым Валидом Висхановичем**
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожар-
ному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средней общеобразователь-
ной школы №1 с. Автуры Шалинского муниципального района" по адресу: Чеченская Респуб-

совместно с

директором Бисултановым Исой Шарфутдиновичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p><i>Обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанную документацию хранить на объекте защиты.</i></p>	<p>(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.13.)</p>	<p>18.10.2022</p>	
2	<p><i>Организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Составить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Хранить на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных си</i></p>	<p>(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.54).</p>	<p>18.10.2022</p>	

	<i>стем. Вносить информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>			
3	<i>Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.17). б)</i>	<i>18.10.2022</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Инспектор – Ибрагимов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» марта 2022г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

*Директор
Бисултанов И.Ш.*

(должность, фамилия, инициалы)

«10» марта 2022г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25